

Анализ нарушений обязательных требований пожарной безопасности в образовательных организациях Магдагачинского района за период с сентября 2021 по январь 2022 гг.

С начала 2021/22 учебного года Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Магдагачинскому району было проверено 5 образовательных учреждений. В ходе проверки выявлены следующие типичные нарушения:

- в подвальном помещении допускается хранение различных предметов и материалов;
- отсутствие пожарного щита типа ЩП-А класса пожара или его недоукомплектованность;
- лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность не обучено по программе дополнительного профессионального образования;
- на объекте не храниться документация, подтверждающая предела огнестойкости, класс пожарной опасности отделки материалов;
- в зданиях дошкольных образований не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2;
- система автоматической пожарной сигнализации частично неисправна (т.е. не работает какой-то шлейф);
- на путях эвакуационных ковры и ковровые дорожки не прикреплены надежно к полу;
- в чердачном помещении допускается хранение досок, бытового мусора, а также не отчищен от листьев и пуха;
- на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение и неисправно в соответствии с требованиями СП 52.13330;
- не проведено эксплуатационное испытание ограждений на крыше здания, наружной открытой лестницы;
- не подсвечивается световое табло «Выход»;
- отсутствуют документы, подтверждающие обработку огнезащитным составом;
- использование огнетушителей сверх службы эксплуатации, т.е. более 10 лет;
- под лестничным маршем допускается хранение различных предметов и материалов;
- двери помещений в здании мастерских, складских помещений не выполнены противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости EI-30;
- запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открытия без ключа;
- автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы;

- наружная стационарная лестница не содержится в исправном состоянии, не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Во втором полугодии 2021/22 учебного года будут проверяться следующие ОУ:

в период с 11 мая по 24 мая 2022г. – Черняевская СОШ, Кузнецовская ООШ;
в период с 2 июня по 15 июня 2022г. – детский сад «Сказка» п. Магдагачи.

Из выше сказанного рекомендуем руководителям ОУ и ответственным за пожарную безопасность при подготовке к проверке руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами: Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, сводом правил СП 52.13330.